

【集会場又は公会堂】

平成29年3月27日

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	新座市民会館・中央図書館	埼玉県新座市野火止一丁目1095番77	集会場又は公会堂	-	-	-	-	改修工事済 用途指標 U=1.25 として診断
	市民会館棟			(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(鉄骨が非充腹材の場合)	(改修後) $I_s/I_{s0}=1.08$ $C_{TV} \cdot S_D=0.71$			
	中央図書館棟			(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) $I_s/I_{s0}=1.00$ $C_{TV} \cdot S_D=0.77$			