

【百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗】

令和2年8月7日

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	イオン新座店	埼玉県新座市東北二丁目32番110他	物品販売業を営む店舗	-	-	-	-	-
	鉄骨鉄筋 コンクリート造 部分			(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(鉄骨が充腹材の場合)	(改修後) $I_s/I_{s0}=1.68$ $C_{TU} \cdot S_D=0.26$			改修工事済
	鉄筋 コンクリート造 部分			(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	(改修後) $I_s/I_{s0}=1.01$ $C_{TU} \cdot S_D=0.61$			改修工事済