

資料5 施設別点灯時間集計表

施設名	一日あたりの点灯時間(h/日)	年間稼働日数※1	間引き※2	年間点灯時間(h/年)
メインアリーナ	12.5	307	0.5	1,919
サブアリーナ	12.5	307	0.5	1,919
観客席	14	307	1	4,298
トレーニング室	12	307	1	3,684
管理事務所	14	307	1	4,298
清掃員控室	3	307	1	921
ロビー	13	307	0.3	1,197
廊下・受付・水飲コーナー	13	307	1	3,991
階段	13	307	1	3,991
トイレ	12.5	307	1	3,838
卓球場	8	307	1	2,456
第1武道場	6	307	1	1,842
第2武道場	6	307	1	1,842
駐輪場	5	307	1	1,535
外構外回り	5	307	1	1,535
弓道場	4	307	1	1,228
ウエイトリフティング室	3	307	1	921
ウエイトングコース	3	307	1	921
相撲場	1	307	1	307
大会議室	1	307	1	307
小会議室	1	307	1	307
研修室	1	307	1	307
保育スペース マミート	1	307	1	307
役員室・応接室	1	307	1	307
放送室	1	307	1	307
更衣室・シャワー室	5	307	1	1,535
多目的トイレ	1	307	1	307
湯沸室	3	307	1	921
医務室・授乳室	1	307	1	307
電気室・ポンプ室・倉庫	14	307	1	4,298
機械室前・プロア室前・多目的トイレ前	1	307	1	307
合計				43,563

※1 休館日58日(月曜日×52週+年末年始6日)で積算

※2 メインアリーナ・サブアリーナは概ね50%に間引き点灯している。ロビーは概ね30%に間引き点灯している。

(注) 削減予定額の積算に当たっては、当該施設に設置する照明器具(非常灯、誘導灯等を含む。)を全点灯することを前提として算出すること。
(提案募集要項6.(4)、イ、(ア))