

別紙1 LED照明器具・ランプ製品仕様表

1 照明器具別期待事項

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
種別	ランプ交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換
	直付40形2灯式高出力	埋込40形2灯式高出力	埋込丸形	ダウンライトFHT32	逆富士40形1灯式高出力	逆富士20形2灯式	逆富士20形2灯式	逆富士40形2灯式高出力防水	ダウンライトFHT32
数量	155	7	6	6	9	3	3	17	15
ランプ光束	3300	6900lm以上	3840lm以上	1400lm以上	3300lm以上	2000lm以上	2000lm以上	6900lm以上	1400lm以上
定格消費電力	19.3	44.5W以下	37W以下	11.4W以下	22.5W以下	14.5W以下	14.5W以下	45.4W以下	11.4W以下
色温度	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
1/2ビーム角	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	調光	調光	調光	調光	調光	調光	調光	調光	調光
給電方式	片側	-	-	-	-	-	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	-	-	φ450	φ150	-	-	-	-	φ150

# 別紙1 LED照明器具・ランプ製品仕様表

## 1 照明器具別期待事項

	J	K	L	M
種別	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換
	ダウンライトFHT32	ダウンライトFHT24	逆富士20形2灯式	高天井ダウンライトMH150
数量	68	7	1	2
ランプ光束	1400lm以上	850lm以上	2000lm以上	9200lm以上
定格消費電力	11.4W以下	7.3W以下	14.5W以下	52.6W以下
色温度	5000k	5000k	5000k	5000k
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra75以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
1/2ビーム角	-	-	-	-
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	調光	調光	調光	調光
給電方式	-	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	φ150	φ150	-	φ400

## 2 部屋別照明器具明細

新座市立栄保育園						
記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	天井高
F	1階 倉庫	逆富士20形2灯式	FL20	2	4	H2400~3600
H	1階 下処理	逆富士40形2灯式高出力 防水	HF32	2	4	H2400~3600
E	1階 検収	逆富士40形1灯式高出力	HF32	2	2	H2400~3600
K	1階 便所	ダウンライト	FHT24	1	1	H2400~3600
F	1階 ゴミ置場	逆富士20形2灯式	FL20	1	2	H2400~3600
G	1階 物入	逆富士20形2灯式	FL20	1	2	H2400~3600
E	1階 教材室1	逆富士40形1灯式高出力	HF32	2	2	H2400~3600
K	1階 脱衣	ダウンライト	FHT24	1	1	H2400~3600
I	1階 便所通路	ダウンライト	FHT32	3	3	H2400~3600
K	1階 便所(女)	ダウンライト	FHT24	1	1	H2400~3600
K	1階 便所(男)	ダウンライト	FHT24	1	1	H2400~3600
K	1階 休憩(和室)	ダウンライト	FHT24	1	1	H2400~3600
B	1階 職員室	埋込40形2灯式高出力	HF32	7	14	H2400~3600
J	1階 ホール	ダウンライト	FHT32	6	6	H2400~3600
I	1階 ホール	ダウンライト	FHT32	3	3	H2400~3600
J	1階 玄関	ダウンライト	FHT32	4	4	H2400~3600
A	1階 2歳児保育室	直付40形2灯式高出力	HF32	7	14	H2400~3600
C	1階 2歳児保育室	埋込丸形1灯式	FHD85	1	1	H2400~3600
C	1階 2歳児保育室	LED	LED		3	H2400~3600
J	1階 避難ホール	ダウンライト	FHT32	24	24	H2400~3600
H	1階 調理室	逆富士40形2灯式高出力 防水	HF32	15	30	H2400~3600
I	1階 図書コーナー	ダウンライト	FHT32	3	3	H2400~3600
A	1階 5歳保育室	直付40形2灯式高出力	HF32	8	16	H2400~3600
C	1階 5歳保育室	埋込丸形1灯式	FHD85	1	1	H2400~3600
C	1階 5歳保育室	LED	LED		3	H2400~3600
A	1階 4歳保育室	直付40形2灯式高出力	HF32	8	16	H2400~3600
C	1階 4歳保育室	LED	LED		4	H2400~3600
K	1階 職員用便所	ダウンライト	FHT24	1	1	H2400~3600
A	1階 職員用便所	直付40形1灯式高出力	HF32	1	1	H2400~3600
A	1階 幼児用便所2	直付40形2灯式高出力	HF32	2	4	H2400~3600
J	1階 通路	ダウンライト	FHT32	2	2	H2400~3600
A	1階 3歳児保育室	直付40形2灯式高出力	HF32	8	16	H2400~3600
C	1階 3歳児保育室	埋込丸形1灯式	FHD85	2	2	H2400~3600
C	1階 3歳児保育室	LED	LED		2	H2400~3600
G	1階 階段倉庫	逆富士20形2灯式	FL20	2	4	H2400~3600
E	2階 ロッカー(女)	逆富士40形1灯式高出力	HF32	2	2	H2400~3600
D	2階 ロッカー(女)	ダウンライト	FHT32	1	1	H2400~3600
I	2階 ロッカー(男)	ダウンライト	FHT32	1	1	H2400~3600
E	2階 教材室2	逆富士40形1灯式高出力	HF32	2	2	H2400~3600
E	2階 ワゴンコーナー	逆富士40形1灯式高出力	HF32	1	1	H2400~3600
L	2階 DW	逆富士20形2灯式	FL20	1	2	H2400~3600
J	2階 廊下	ダウンライト	FHT32	25	25	H2400~3600
J	2階 廊下	ダウンライト	FHT32	3	3	H2400~3600
J	2階 廊下	ダウンライト	FHT32	4	4	H2400~3600
I	2階 通路	ダウンライト	FHT32	2	2	H2400~3600
M	2階 相談室	高天井ダウンライト	MH150	1	1	H5000
A	2階 一時保育室	直付40形2灯式高出力	HF32	7	14	H2400~3600
I	2階 一時保育室	ダウンライト	FHT32	2	2	H2400~3600
I	2階 洗場	ダウンライト	FHT32	1	1	H2400~3600
A	2階 相談室	直付40形2灯式高出力	HF32	2	4	H2400~3600
A	2階 子育て支援センター	直付40形2灯式高出力	HF32	12	24	H2400~3600
D	2階 子育て支援センター	ダウンライト	FHT32	1	1	H2400~3600
M	2階 吹抜	高天井ダウンライト	MH150	1	2	H5000
A	2階 1歳保育室	直付40形2灯式高出力	HF32	13	26	H2400~3600
C	2階 1歳保育室	LED	LED		8	
D	2階 1歳保育室	ダウンライト	FHT32	4	4	H2400~3600
K	2階 職員用便所	ダウンライト	FHT24	1	1	H2400~3600
A	2階 畳コーナー	直付40形2灯式高出力	HF32	2	4	H2400~3600
A	2階 0歳保育室	直付40形2灯式高出力	HF32	8	16	H2400~3600
C	2階 0歳保育室	埋込丸形1灯式	FHD85	2	2	H2400~3600
C	2階 0歳保育室	LED	LED		2	